

## **Требования Правил противопожарного режима при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей**

- дороги, проезды и подъезды к зданиям и источникам противопожарного водоснабжения должны быть свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, очищенными от снега и льда;
- провести целевой противопожарный инструктаж с работниками, задействованными в проведении мероприятия;
- помещение для проведения мероприятия дополнительно укомплектовать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также убедиться в исправности всех средств противопожарной защиты объекта;
- допускается использовать только этажи и помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами;
- двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода и иметь возможность свободного открывания изнутри без ключа;
- елку необходимо устанавливать на устойчивом основании, не загромождать выход из помещения, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка;
- не использовать лампочки в гирляндах мощностью более 25 Вт. При этом электропровода должны быть гибкими, с медными жилами, исправной изоляцией и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений;
- при обнаружении неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

### **Запрещается:**

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- применять электрические гирлянды и иллюминацию без сертификатов соответствия;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;
- использовать ставки на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- допускать заполнение помещения людьми сверх установленной нормы;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц или членов добровольных пожарных дружин.